

Электроприемник	Номер по плану	1	2	N 1	N 2	3		
	Тип		C4F 20XSC				ФР–602	
	Pном. кВт	16	2,0	0,07	0,25	0,39		
	Iном. А	36,5	9,09	0,45	1,14	2,1		
	Iпуск. А		–	–	–	–		
	Наименование	Насос погружн. ЭЦВ8–40–90	Электро–нагреватель "NOBO"	Рабочее освещение	Ремонтное освещение	Ящик управления освещением	Фото–реле	Резерв

* – Шкаф управления (ШУ) частотный преобразователь EI8300–010H

П20 – гибкая гофрированная армированная труба из самозатухающего ПВХ с внутренним диаметром 20 мм, соответствующая требованиям НПБ 246–97 и предназначеная для электропроводки ("ОКТОПУС" Серия 9)

Т25 – жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ с внутренним диаметром 23 мм, соответствующая требованиям ГОСТ Р53313–2009 и предназначенная для монолитного бетоностроения ("Экспресс" Серия 6)

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата
Разработал		Самсонов			
Проверил					
Нач. группы					
Нормоконтр.					
ГИП		Самсонов			

23/68–13–Э

Владимирская область, Киржачский район, дер. Першино, НПО "Наука"

Проект артезианской скважины с насосной станцией 1–го подъема, водоводом и врезкой

Стадия	Лист	Листов
П	3	7

Схема электрическая принципиальная 0,4кВ.

Владимирский филиал ОАО "Геоцентр–Москва"